


REZ A-A' M1:100



SKLADBA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:

- A ZATEPLENIE MURIVA KONTAKTNÝM SYSTÉMOM hr. 100 mm**
- ZACISTENIE MURIVA
 - PENETRÁCIA MURIVA
 - TENKOVRSŤOVÁ LEPIACA MALTA
 - MINERÁLNA VLNÁ hr. 100 mm
 - TENKOVRSŤOVÁ LEPIACA MALTA
 - SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
 - TENKOVRSŤOVÁ LEPIACA MALTA
 - ZÁKLADNÝ NÁTER
 - AKRYLÁTOVÁ OMIETKA - HLADENÁ, ZRNO 1,5mm
- B ZATEPLENIE SOKLOVÉHO MURIVA 300mm NAD UPRAVENÝM TERÉNOM KONTAKTNÝM SYSTÉMOM hr. 50 mm**
- ZACISTENIE MURIVA
 - PENETRÁCIA MURIVA
 - TENKOVRSŤOVÁ LEPIACA MALTA
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS hr. 50 mm
 - TENKOVRSŤOVÁ LEPIACA MALTA
 - SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
 - TENKOVRSŤOVÁ LEPIACA MALTA
 - ZÁKLADNÝ NÁTER
 - MOZAIKOVÁ OMIETKA, ZRNO 1,5mm
- C ZATEPLENIE OSTENIA MURIVA TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 30mm**
- ZACISTIŤ OBVODOVÉ MURIVO
 - PENETRÁCIA MURIVA
 - LEPIACA MALTA
 - IZOLAČNÁ DOSKA - MINERÁLNA VLNÁ HR. 30mm
 - LEPIACAA STIERKOVÁ MALTA
 - ARMOVACIA TKANINA - TKANINA ZO SKLENNÝCH VLÁKIEN
 - LEPIACAA STIERKOVÁ MALTA
 - ZÁKLADNÝ NÁTER
 - AKRYLÁTOVÁ OMIETKA - HLADENÁ, ZRNO 1,5mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.300mm
ZATEPLENÉ MINERÁLNOU VLNOU hr. 100 mm
- NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC Hr.250mm
- NENOSNÉ PRIEČKOVÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC Hr.100, 150 mm
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C12/15
- PODKLADOVÝ BETÓN TRIEDY C12/15 OPATRENÝ KARISIEŤOU Ø8/200/200
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO - ZHUTNENÉ
- ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA STROPU, PAVLAČE A SCHODISKA C 20/25
- RASTENÝ TERÉN
- RASTENÝ TERÉN
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 2xGLASBIT + 2x PENETRAČNÝ NÁTER Np
- OKENNÉ KONŠTRUKCIE
- DVERNÉ KONŠTRUKCIE
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKY
- ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

SKLADBA PODLÁH:

- P1 - CEMENTOVÝ POTER**
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE TVRDENÉHO POLYSTYRÉNA O Hr.80mm
 - HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 2xGLASBIT + 2x PENETRAČNÝ NÁTER Np
 - ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO O Hr.150mm
 - RASTENÝ TERÉN
- P2 - BETONOVÁ MAZANINA**
- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO O Hr.150mm
 - RASTENÝ TERÉN
- P3 - CEMENTOVÝ POTER**
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE TVRDENÉHO POLYSTYRÉNA O Hr.20mm
 - POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTOVÉHO PASU
 - ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA BALKÓNA O Hr.150mm TRIEDA BETÓNU C20/25
- P4 - CEMENTOVÝ POTER**
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
 - TVRDENÁ POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA O Hr.20mm
 - POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
 - ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA STROPU O Hr.150mm TRIEDA BETÓNU C20/25
 - VÁPENNÁ OMIETKA

AUTOR	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Stanislav Majtner	Ing. Martin Lopusniak, PhD.	Ing. Stanislav Majtner		
Ing. Lucia Zentková		Ing. Lucia Zentková		
MIESTO: Medzilaborce		OKRES: Medzilaborce		
INVESTOR: Medzilaborce			FORMÁT	1x44
NÁZOV: VÝSTAVBA BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU V MESTE MEDZILABORCE 9x12.B.J.			DÁTUM	9/2017
			ÚČEL	DSP
			Č.ZÁKAZKY	
			KÓTOVANÉ v	mm
OBJEKT: /SO-01 - SO-09/ - Bytový dom nižšieho štandardu 12 B.J.				
ARCHITEKTÚRA	OBSAH:		MIERKA	VÝKRES
			1:100	5

REZ A-A'